

LEGENDA:

P9 - opis pionu

03_f Φ=1167 W FK02206 en. 900 mm - grzejnik panelowy stalowy z osprzętem

- zasilanie instalacji grzewczej
- powrót instalacji grzewczej

UWAGI:

1. Instalację poziomą rozprowadzić pod stropem piwnic,
2. Przewody poziome izolować cieplnie,
3. Sposób podejścia pod grzejniki oraz pozostałą armaturę pokazano na rozwinięciu instalacji c.o.
4. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane (ściany, stropy) prowadzić w tulei ochronnej,
5. Szczegóły węzła cieplnego pokazano na schemacie rys. nr 5,
6. Wszystkie grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne. Grzejniki w pomieszczeniach nr 014, 016 wyposażyć w bezprzewodowy system strefowej regulacji temperatury Auraton 200 TRA,
7. Usunąć istniejące obudowy grzejników,

N

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"
ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

Temat: Projekt techniczny remontu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali widowiskowej w budynku MOK w Miasteczku Śląskim		Faza: 467/I/18
Tytuł rys.: Rzut piwnic - instalacja c.o.		Data: 09.2018
Inwestor: Miejski Ośrodek Kultury ul. Srebna 24; 42-610 Miasteczko Śląskie		Skala: 1:100
Autor projektu: mgr inż. Grzegorz Patyk	Podpis	Nr rys.: 01
Wykonał: mgr inż. Marek Burzyński	Podpis	
Sprawdził: mgr inż. Magdalena Żydzik	Podpis	

D:\EKO-PROJEKT\InstalsoftInstalSystem PLUS\j.MOK - Miasteczko Śląskie 2018\MOK.isb